

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а Телефон (3512) 791-29-64, 791-75-11

Предписание № 471/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 54, города Челябинска»

(далее по тексту сокращенно – МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска»)

(полное наименование юр. лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение: Распоряжения начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Окорочкова А.В. № 471 от 25.03.2021

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с Обследование объекта защиты (визуальный осмотр), используемого (эксплуатируемого) МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска»:

19.05.2021 с 09ч. 00мин. до 12ч. 00мин.- 3 часа 00 мин.

Рассмотрение документов и иной информации о деятельности МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска»:

31.05.2021 с 15. 00мин. до 15ч. 30мин.- 0 часов. 30 мин.

Опрос и получение объяснений:

28.05.2021 с 12ч. 00мин. до 12ч. 30мин.- 0 часов. 30 мин.

Общая продолжительность проверки: 4 часа

проведена плановая выездная проверка

Слободиной Натальей Сергеевной - государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору - инспектором ОНДиПР по городу Челябинску

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

объекта защиты эксплуатируемого МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска»

по адресу г. Челябинск, ул. Двинская, 7.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Синдеевой Ириной Халилаевной - заместитель директора по АХЧ.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п / п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
	2	3	4	5
1	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определил класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения складского назначения (костюмерная на 3 этаже) с обозначением категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.	01.05.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

