

Утверждаю»  
Директор МБОУ «СОШ № 54 г.  
Челябинска»

С.П. ВАЖЕНИН

План мероприятий МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска»  
по предписанию № 471/1/1 по устранению  
нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
по адресу: ул. Двинская, д.7 (основное здание)

| №  | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок           | Ответственный                       |
|----|--|--|----------------|-------------------------------------|
| 1. | Установить дверь в помещении складского назначения (костюмерная на 3 этаже) с обозначением категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны. | п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479                           | До апреля 2022 | Зам. директора по АХЧ Синдеева И.Х. |

Ответственное лицо:  
заместитель директора по АХЧ  
Синдеева И.Х.  
т. 8 (351) 731-11-51