

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а Телефон (3512) 791-29-64, 791-75-11

Предписание № 472/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 54 города Челябинска»
(далее по тексту сокращенно – МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска»)

(полное наименование юр. лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение: Распоряжения начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Огорокова А.В. № 472 от 25.03.2021

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с Обследование объекта защиты (визуальный осмотр), используемого (эксплуатируемого) МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска»:

25.05.2021 с 09ч. 00мин. до 11ч. 00мин.- 2 часа 00 мин.

Рассмотрение документов и иной информации о деятельности МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска»:

31.05.2021 с 15. 30мин. до 16ч. 00мин.- 0 часов. 30 мин.

Опрос и получение объяснений:

28.05.2021 с 12ч. 30мин. до 13ч. 00мин.- 0 часов. 30 мин.

Общая продолжительность проверки: 3 часа

проведена плановая выездная проверка

Слободиной Натальей Сергеевной - государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору - инспектором ОНДиПР по городу Челябинску

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

объекта защиты эксплуатируемого МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска»

по адресу г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 18.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Синдеевой Ириной Халилаевной - заместитель директора по АХЧ, Кадигроб Надеждой Олеговной – заместителем директора.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
	2	3	4	5
1	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности, примененных декоративно-отделочных материалов в помещениях №№ 101, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 301, 305, 306, 308, 310, 405. Фактически в вышеуказанных помещениях отделка потолка выполнена пенопластовой плиткой, документы о соответствии не предоставлены).	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.	01.05.2022	
2	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определил класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.	01.05.2022	

	о требованиях пожарной безопасности" помещения складского назначения (костюмерная на 4 этаже) с обозначением категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны.		
3	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определил класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения серверной (кабинет 101 на 1 этаже) с обозначением категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.	01.05.2022
4	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определил класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения лаборантской физики (кабинет 405 на 4 этаже) с обозначением категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.	01.05.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а или начальнику УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.11.2016).

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе в трехмесячный срок обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Государственный инспектор г. Челябинска по пожарному надзору

«31» мая 2021 г.

М.Л.П.



Слободина Н.С.

✓ Предписание для исполнения получил:

«___» _____ 20__ г. (подпись) (должность, фамилия, инициалы)