

Утверждаю»  
Директор МБОУ «СОШ № 54 г.  
Челябинска»

С.П. ВАЖЕНИН

План мероприятий Филиала МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска»  
по предписанию № 472/1/1 от 31.05.2021 по устранению  
нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
по адресу: ул. Кудрявцева, д.18 (филиал)

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок	Ответственный
1.	Убрать в помещениях № 101, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 301, 305, 306, 308, 310, 405 отделку потолка с пенопластовой плиткой.	П. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479	До апреля 2022	Завхоз
2.	Установить дверь в помещении складского назначения (костюмерная на 3 этаже) с обозначением категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны.	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479	До апреля 2022	Завхоз
3.	Установить в серверной (кабинет 101 на 1 этаже) дверь с обозначением категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны.	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479	До апреля 2022	Завхоз
4.	Установить в лаборантские физики (кабинет 405 на 4 этаже) дверь с обозначением категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны.	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479	До апреля 2022	Завхоз

Ответственное лицо:  
заместитель директора  
Кадигроб Н.О.  
т. 8 (351) 772-68-32