

**Решение принятое по результатам рассмотрения вопросов связанных  
с исполнением ранее выданного предписания.**

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Тихомирова Е.Ею рассмотрев отчет об исполнении пунктов предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 471/1/1 от 31.05.2021 (далее по тексту — Предписание), выданного юридическому лицу Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Челябинска» (далее по тексту — МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска»), расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Двинская, 7 в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

**УСТАНОВИЛ**

предписание выдано по результатам планового мероприятия по контролю (надзору), проведенному на основании решения № 471 от 25.03.2021, с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Срок исполнения рассматриваемого Предписания установлен до 01.05.2022.

Рассмотрев представленные материалы и документы, поступившие в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области об устранении пунктов Предписания, а именно:

1. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной ответственности, а так же не определил класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения складского назначения (костюмерная на 3 этаже) с обозначением категории (за исключением категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны — предоставлен расчёт по взрывопожарной и пожарной опасности (костюмерной на 3-м этаже) на 21 л., фото дверей костюмерной на 1л.

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пришел к выводу о достаточности представленных документов и сведений, доказывающих исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 471/1/1 от 31.05.2021.

Настоящее решение изготовлено в двух экземплярах, один из которых — для направления в адрес МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска», второй экземпляр решения — для приобщения в контрольно - наблюдательное дело.

Государственный инспектор  
города Челябинска  
по пожарному надзору



Е.Е. Тихомирова