

ПМ 74230041000108563102 от 24.11.2023г.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д.73  
тел/факс: 8-(351)-263-64-90, E-mail: [rospn@chel.surnet.ru](mailto:rospn@chel.surnet.ru)  
ОКПО 75430681, ОГРН 1057423518173, ИНН/КПП 741216069/745101001

(наименование территориального органа Роспотребнадзора)  
реквизиты, адрес, телефон, e-mail

Законному представителю  
МБОУ "СОШ № 54 г. Челябинска"

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований  
№ 06/32-1-257 от 08.12.2023г.**

г. Челябинск, пер. Островского, 14  
(место выдачи предписания)

Нами, заместителем начальника Созыкиной Н.А., старшим специалистом I разряда Горских М. Ю. и отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Челябинской области

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита  
с «06» декабря 2023г. с 8-30 до «08» декабря 2023г. 13-30  
в отношении

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Челябинска», ИНН 7453025609, ОГРН 1027403887862, юридический и фактический адрес:  
объект контроля чрезвычайно высокого риска,  
- юридический адрес:

454018, г. Челябинск, ул. Двинская, д.

- место осуществления деятельности:

454018, г. Челябинск, ул. Двинская, д.

454081, г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 18

ПМ 74230041000108563102 от 24.11.2023г. ,

- протоколы осмотра при проведении профилактического визита от № 06/ 275-641 / 1 от 06.12.2023г. , № 06/ 275-641 / 2 от 06.12.2023г.

- акт профилактического визита № 06/ 275-641 от 08.12.2023г.

---

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

### **выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

- ст 28. ч. 1. Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999г.,

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",

- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней",

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

а именно:

#### **• МБОУ "СОШ № 54 г. Челябинска" по адресу ул. Двинская, д. 7:**

- на момент осмотра в учебных кабинетах № 201, 202, 204, 205, 227, 228, 229, 230, 301, 302, 303, 304, 305 используются лампы с разным спектром светового излучением (п.2.8.5. СП 2.4.3648-20).

- в учебных кабинетах № 227, 329 имеются перегоревшие лампы (п.2.8.9. СП 2.4.3648-20).

- в учебных кабинетах отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах (п. 2.7.5 сп 2.4.3648-20).

- в кабинете информатики стулья имеют покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20).

- в раздевальной для мальчиков большого спортивного зала душевые, туалеты не функционируют (п.2.4.1СП . СП 2.4.3648-20).

- обработка кулеров с применением дезинфекционного средства проводится один раз в полгода (п.8.4.4. СаПиН 2.3/2.4.3590-20)

- при составлении расписания уроков в 2<sup>а</sup>, 7<sup>а</sup> не предусмотрен облегченный учебный день в среду или в четверг (п.3.4.16. СП 2.4.3648-20).

- при проверке представленных личных медицинских книжек выявлены нарушения требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20:

Аршинова Ю.А. (учитель) – нет отметки о ревакцинации прививки АДСМ (23.10.2009),

Бисерова Н.А. (учитель)- гигиеническое обучение до 25.10.2023,

Исмагилова Л.Ш. (учитель) - срок прохождения ФОГ 12.10.2022,  
 Кожевникова М.Ю. (учитель) - нет отметки о прививке против гепатита В,  
 Меньшенина В.В. (учитель) – нет отметки о ревакцинации прививки АДСМ  
 (15.11.2013),  
 Насардинова Е.Л. (учитель) - нет отметки о прививке против кори, гепатита В,  
 Новикова О.П. (бухгалтер) – нет отметки о прививке АДСМ,  
 Пеганова Е.А. (учитель) – нет отметки о ревакцинации прививки АДСМ  
 (14.03.2013),  
 Щербатенко Т.Г. (уборщица) - нет отметки о прививке против кори,  
 Ледовских И.Ю. (мойщица) - нет отметки о прививке против кори.

• **Филиал МБОУ "СОШ № 54 г. Челябинска" по адресу ул. Кудрявцева, д. 18:**

- на основании протокола инструментального обследования № П.1/16777-23 от 07.12.2023 и экспертного заключения по результатам инструментального обследования № П.1/16777-23 от 07.12.2023 г. установлено, что проведено 40 замеров искусственной освещенности в 8-ми помещениях, из них 13 замеров искусственной освещенности в 4-х помещениях, что не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в кабинете № 206, № 205, 403, библиотеке.
- в кабинетах № 210, № 304 установлены софиты, которые не обеспечивают равномерное освещение классных досок, направленное непосредственно на рабочее поле (п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20),
- в части кабинетов используются бытовые люстры и молочные шары: № № 403, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 и других.
- в части учебных кабинетов система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разным спектром светоизлучения (п.2.8.5. СП 2.4,3648-20).
- необходим ремонт: имеются многочисленные дефекты потолков, стен, пола (п. 2.5.1, п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20).
- учебных кабинетов № 205, 206, 209, 210, 310, 308, 306, 301, 305, 203, 204, 207, 208, 310;
- лаборантской кабинета физики,
- спортивного зала;
- раздевалок для девочек и мальчиков,
- актового зала;
- коридора 4 этажа с устранением потолочной плитки на отделку, допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, с ликвидацией дефектов стен, потолка (п.2.5.3 СП 2.4.3648-20).
- имеются дефекты линолеума в коридоре 4 этажа, дефекты пола в учебных кабинетах № 308, 201, тренерской, раздевалках для девочек и мальчиков большого спортивного зала (п.2.5.2 СП 2.4.3648-20).
- отсутствует подводка холодной и горячей воды в кабинете физики № 405 лаборантской кабинета биологии и химии (п. 3.4.13 сп 2.4.3648-20).
- в кабинетах № 203, № 204, № 307, 3 107 расстояние от учебной доски до первых рядов стлов менее 240 см, (таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21),

- невозможно на момент осмотра было провести анализ соответствия подбора мебели росту-возрастным данным обучающихся из-за отсутствия листов здоровья, в которых для каждого обучающегося внесены сведения об их антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации (п. 3.4.19. СП 2.4.3648-20),
- отопительные приборы в кабинетах не имеют ограждающих устройств (п.2.7.5 СП 2.4.3648-20),
- расписание составлены без учета недельной утомляемости и вработываемости и в течение недели обучающиеся облегченный учебный день при нормативе в среду или в четверг имеют (п.3.4.16. СП 2.4.3648-20):
- понедельник - 2 Б, 3 А, 4 Б, 6 Б,
- вторник - 4 А,
- пятница - 2 А, 3 Б, 6 А, 7 Б, 8 А, 8 Б, 8 В, 9 А, 9 Б, 11 класс,
- не представлены документы о проводимой дезинсекции помещений и территории (п. 3.16.1. СП 2.4.3648-20, п. 98. п. 99 СанПиН 3.3686-21).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

**МБОУ "СОШ № 54 г. Челябинска" по адресу ул. Двинская, д. 7:**

1. Не допускать использование ламп с разным светоизлучением в учебных кабинетах в соответствии с требованиями п.2.8.5. СП 2.4.3648-20.  
Срок до 05.08.2024г
2. Провести замену перегоревших ламп в учебных кабинетах № 227, 329 в соответствии с требованиями п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.  
Срок до 15.01.2024г.
3. Оборудовать ограждающие устройства на отопительных приборах в учебных кабинетах в соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.  
Срок до 05.08.2026г
4. Кабинет информатики обеспечить стульями, имеющими покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.  
Срок до 05.08.2024г.
5. Обеспечить работу душевой и туалета в раздевальной для мальчиков

большого спортивного зала в соответствии с требованиями п.2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Срок до 05.08.2024г.

6. Обеспечить проведение обработки кулеров с применением дезинфекционного средства не реже одного раза в три месяца в соответствии с требованиями п.8.4.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20  
Срок с момента проверки постоянно.
7. Обеспечить равномерное распределения учебной нагрузки в течение недели с учетом шкалы трудности предметов в 2<sup>а</sup>, 7<sup>а</sup> в соответствии с требованиями п.3.4.16. СП 2.4.3648-20  
.Срок до 25 декабря 2023г.
8. Устранить замечания по личным медицинским книжкам сотрудников в соответствии с требованиями п. 1.5. СП 2.4.3648-20: в срок до 01.02.2024г.  
Аршинова Ю.А. (учитель) – иметь отметку о ревакцинации прививки АДСМ,  
Бисерова Н.А. (учитель)- иметь отметку о прохождении гигиенического обучения,  
Исмагилова Л.Ш. (учитель) - иметь отметку о прохождении ФОГ ,  
Кожевникова М.Ю. (учитель) - иметь отметку о прививке против гепатита В,  
Меньшенина В.В. (учитель) – иметь отметку о ревакцинации прививки АДСМ,  
Насардинова Е.Л. (учитель) - иметь отметку о прививке против кори, гепатита В,  
Новикова О.П. (бухгалтер) – иметь отметку о прививке АДСМ,  
Пеганова Е.А. (учитель) – иметь отметку о ревакцинации прививки АДСМ,  
Щербатенко Т.Г. (уборщица) - иметь отметку о прививке против кори,  
Ледовских И.Ю. (мойщица) - иметь отметку о о прививке против кори.

• **Филиал МБОУ "СОШ № 54 г. Челябинска" по адресу ул. Кудрявцева, д. 18:**

9. Обеспечить уровни искусственной освещенности в кабинетах № 206, № 205, № 403, библиотеке требованиям п. 144, таблица 5.54 , СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",  
Срок до 05.08.2025г.

10. Представить протоколы замеров искусственной освещенности после проведенных мероприятий по улучшению искусственной освещенности.  
Срок до 05.08.2025г.
11. В кабинетах № 210, № 304 установить софиты, которые обеспечат равномерное освещение классных досок направленное непосредственно на рабочее поле ( п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20).  
Срок до 05.08.2024г.
12. В учебных кабинетах заменить бытовые люстры молочные шары, в том числе в кабинетах № № 403, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209.  
Срок до 05.08.2026г.
13. В учебных кабинетах обеспечить применение в потолочных светильниках ламп с одинаковым спектром светоизлучения (п.2.8.5. СП 2.4,3648-20).  
Срок до 05.08.2024г.
14. Провести ремонт ( п. 2.5.1, п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20)  
в срок до 05.08.2026г. .
- 14.1. - учебных кабинетов № 205, 206, 209, 210, 310, 308, 306, 301, 305, 203, 204, 207, 208, 310;
- 14.2. - лаборантской кабинета физики,
- 14.3. - спортивного зала; ,
- 14.4. - раздевалок для девочек и мальчиков,
- 14.5. - актового зала;
- 14.6. - коридора 4 этажа с устранением потолочной плитки на отделку, допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, с ликвидацией дефектов стен, потолка (п.2.5.3 сп 2.4.3648-20).
- 14.7. дефектов напольного линолеума коридоре 4 этажа.  
- заменить покрытие пола, выполненное и имеющие дефекты покрытия ламината в учебных кабинетах № 308, 201, тренерской, раздевалках для девочек и мальчиков большого спортивного зала (п.2.5.2 сп 2.4.3648-20).
15. Обеспечить подводку холодной и горячей воды к раковине в кабинете физики , лаборантской кабинета биологии и химии (п. 3.4.13 сп 2.4.3648-20).  
Срок до 05.08.2026г.
16. Обеспечить в кабинетах № 203, № 204, № 307, № 107 расстояние от учебной доски до первых рядов столов не менее 240 см ( таблица 6.2. СанПиНа 1.2.3685-21).  
Срок до 25 декабря 2023г.

17. Обеспечить - наличие листов здоровья, в которые для каждого обучающегося внесены сведения об их антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации  
п. 3.4.19. СП 2.4.3648-20.  
Срок до 25 декабря 2023г
18. Провести подбор мебели с учетом роста-возрастным данным обучающихся (п. 3.4.19. СП 2.4.3648-20).  
Срок до 25 декабря 2023г
19. Обеспечить отопительные приборы ограждающими устройствами (СП 2.4.3648-20 п.2.7.5).  
Срок до 05.08.2026г
20. Составить - расписание с учетом недельной утомляемости и вработываемости и обеспечить в течение недели обучающиеся облегченный учебный день в среду или в четверг (п.3.4.16. СП 2.4.3648-20)  
Срок до 15.01.2024г.
21. Обеспечить проведение дезинсекции и наличие документов о проведенной дезинсекции помещений ( а. 3.16.1. . СП 2.4.3648-20, п. 98. П. 99 СанПиН 3.3686-21).  
Срок до 15.08.2024г.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Челябинска», ИНН 7453025609, ОГРН 1027403887862, юридический и фактический адрес:

объект контроля чрезвычайно высокого риска,

- юридический адрес:

454018, г. Челябинск, ул. Двинская, д.

- место осуществления деятельности:

454018, г. Челябинск, ул. Двинская, д.

454081, г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 18

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на :юридическое лицо**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Челябинска», ИНН 7453025609, ОГРН 1027403887862,

- юридический адрес:

454018, г. Челябинск, ул. Двинская, д.

- место осуществления деятельности:  
454018, г. Челябинск, ул. Двинская, д.  
454081, г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 18

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, пер. Островского, д. 14 тел.: 8(351) 727-47-37 электронный адрес: gospn-06@chel.surnet.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в сроки выполнения мероприятий данного предписания** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника ОНГДиП

*Созыкина*

Н.А. Созыкина

Старший специалист I разряда

*Горских*

М.Ю. Горских

должность лица, составившего предписание

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а):

*08.12*

20*23* года

*Маслова МБ*

(подпись, инициалы и фамилия)

**Предписание направлено учредителю**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Челябинска»,  
в Комитет по делам образования г. Челябинска  
на эл.почту: edu@cheladmin.ru