

Комитет по делам образования города Челябинска  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Челябинска»

Двинская ул., д.7, г. Челябинск, Челябинская область, 454018, т./факс 731-11-30

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «СОШ № 54  
г. Челябинска»  
\_\_\_\_\_ С.П. Важенин

План мероприятий МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска» по устранению выявленных  
нарушений обязательных требований №06/32-1-257 от 08.12.2023

МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска» по адресу: ул. Двинская, д.7:

№	Наименование нарушений	сроки	Отметка о выполнении
1.	Не допускать использование ламп с разным световым излучением в учебных кабинетах в соответствии с требованиями п.2.8.5. СП 2.4.3648-20.	05.08.2024	
2.	Провести замену перегоревших ламп в учебных кабинетах № 227, 329 в соответствии с требованиями п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.	15.01.2024	
3.	Оборудовать ограждающие устройства на отопительных приборах в учебных кабинетах в соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.	05.08.2026	
4.	Кабинет информатики обеспечить стульями, имеющими покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.	05.08.2024	
5.	Обеспечить работу душевой и туалета в раздевальной для мальчиков большого спортивного зала в соответствии с требованиями п.2.4.11. СП 2.4.3648-20.	05.08.2024	
6.	Обеспечить проведение обработки кулеров с применением дезинфекционного средства не реже одного раза в три месяца в соответствии с требованиями п.8.4.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	постоянно	выполнено
7.	Обеспечить равномерное распределения учебной нагрузки в течение недели с учетом шкалы трудности предметов в 2а, 7а в соответствии с требованиями п.3.4.16. СП 2.4.3648-20	До 25.12.2023	выполнено
8.	Устранить замечания по личным медицинским книжкам сотрудников в соответствии с	01.02.2024	

требованиями п. 1.5. СП 2.4.3648-20		
-------------------------------------	--	--

Филиал МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска» по адресу: ул. Кудрявцева, д.18:

№	Наименование нарушений	сроки	Отметка о выполнении
9.	Обеспечить уровни искусственной освещенности в кабинетах № 206, № 205, № 403, библиотеке требованиям п. 144, таблица 5.54, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",	05.08.2025	
10.	Представить протоколы замеров искусственной освещенности после проведенных мероприятий по улучшению искусственной освещенности	05.08.2025	
11.	В кабинетах №210, 304 установить софиты, которые обеспечат равномерное освещение классных досок, направленное непосредственно на рабочее поле (п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20)	05.08.2024	
12.	В учебных кабинетах заметить бытовые люстры молочные шары, в том числе в кабинетах № 403,203, 204, 205, 206, 207,208, 209.	05.08.2026	
13.	В учебных кабинетах обеспечить применение в потолочных светильниках ламп с одинаковым спектром светоизлучение (п 2.8.5. СП 2.4,3648-20).	05.08.2024	
14.	Провести ремонт (п. 2.5.1., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20):	05.08.2026	
14.1	учебных кабинетов № 205,206, 209, 210, 310, 308, 306, 301, 305,203, 204, 207, 208, 310		
14.2	лаборантской кабинета физики		
14.3	спортивного зала		
14.4	раздевалок для девочек и мальчиков		
14.5	актового зала		
14.6	коридора 4 этажа с устранением потолочной плитки на отделку, допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, с ликвидацией дефектов стен, потолка (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20)		
14.7	дефектов напольного линолеума в коридоре 4		

	этажа. - заменить покрытие полы, выполненное и имеющие дефекты покрытия ламината в учебных кабинетах № 308, 201, тренерской, раздевалках для девочек и мальчиков большого спортивного зала (п 2.5.2 СП 2.4.3648-20)		
15.	Обеспечить подводку холодной и горячей воды к раковине в кабинете физики, лаборантского кабинета биологии и химии (п 3.4.13 СП 2.4.36-48-20)	05.08.2026	
16.	Обеспечить в кабинетах №203, 204, 307, 107 расстояние от учебной доски до первых рядов столов не менее 240 см. (таблица 6.2. СанПиНа 1.2.3685-21)	До 25.12.2023	Выполнено
17.	Обеспечить - наличие листов здоровья, в которые для каждого обучающегося внесены сведения об их антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации п. 3.4.19. СП 2.4.3648-20.	До 25.12.2023	Выполнено
18.	Провести подбор мебели с учетом роста-возрастным данным обучающихся (п. 3.4.19. СП 2.4.3648-20).	До 25.12.2023	Выполнено
19.	Обеспечить отопительные приборы ограждающими устройствами (СП 2.4.3648-20 п.2.7.5).	05.08.2026	
20.	Составить - расписание с учетом недельной утомляемости и вработываемости и обеспечить в течение недели, обучающиеся облегченный учебный день е в среду или в четверг (п.3.4.16. СП 2.4.3648-20)	До 15.01.2024	Выполнено
21.	Обеспечить проведение дезинсекции и наличие документов о проведенной дезинсекции помещений (а. 3.16.1. СП 2.4.3648-20, п. 98. П. 99 СанПиН 3.3686-21).	До 15.082024	

Ответственные:

Маслова М.Б.,

Кадигроб Н.О.